

南通市海广传媒有限公司

盘香路、洪江路路口配电箱接入工程

GS-21X041S-A106

施工图



江苏金石电力设计有限公司

Jiangsu GoodlyStone Electric Power Design Co.,Ltd.

地址：江苏省南通市世纪大道373号创意设计大厦B座13楼 电话：0513-89199058 传真：0513-89199658
设计资质：电力行业（变电、送电）乙级 证书编号：A232032901 网站：www.Goodlystone.com

二〇二一年六月



GoodlyStone


设计资质：电力行业（变电、送电）乙级 证书编号：A232032901 网站：www.Goodlystone.com

南通市海广传媒有限公司

盘香路、洪江路路口配电箱接入工程

本表共 1 页第 1 页

批准: 



	江苏金石电力设计有限公司		南通市海广传媒有限公司		设计号		CS-21X041S-A104	
	Jiangsu GoodlyStone Electric Power Design Co., Ltd.		盘香路、洪江路路口配电箱接入工程		设计阶段		施工图	
	地址：江苏省南通市世纪大道373号创意设计大厦B座13楼 电话：0513-89199058 传真：0513-89199058		接入路径示意图		专业		线路	
	设计资质：电力行业（变电、送电）丙级 证书编号：A232032901 网站：www.Goodlystone.com		图名		图号		图号	
批准/日期		审核	校核	设计/绘图	项目负责		专业负责	
项目负责		朱海波	朱海波	朱海波	项目负责		专业负责	
专业负责		朱海波	朱海波	朱海波	项目负责		专业负责	

图例：		已建电缆通道
——		新建电缆排管
---		新建电缆拉管
----		环网柜
		箱变
		新建配电箱
		新建手井

专业 DISCIPLINE	姓名 NAME	日期 DATE

版本 REV.	修改内容摘要	日期 DATE

专业	DISCIPLINE		姓名	NAME		日期	DATE

版次	REV.	修改内容摘要	REVISION NOTE			日期	DATE

19					
18					
17					
16					
15					
14					
13					
12					
11	手井	12×9型手井	只	1	
10	接地装置	JD-1	组	3	
9	镀锌钢管	ø110	m	20	
8	配电箱基础	带槽钢8根	座	1	
7	铜铝接头		只	4	
6	漏电保护开关		只	2	
5	空气开关		只	1	
4	多功能电表		台	1	
3	配电箱	落地式 不锈钢	台	1	含空气开关1只, 漏电保护开关2只
2	户内电缆终端	0.6/1 4×25+1×16截面	套	2	
1	低压电力电缆	ZC-YJV22-0.6/1-4×25+1×16	m	160	
序号	名 称	型 号 及 规 格	单 位	数 量	备 注



江苏金石电力设计有限公司

Jiangsu GoodlyStone Electric Power Design Co.,Ltd.

地址：江苏省南通市世纪大道373号创意设计大厦B座13楼 电话：0513-89199058 传真：0513-89199658
设计资质：电力行业（变电、送电）丙级 证书编号：A232032901 网站：www.Goodlystone.com

批准/日期 APPROVED BY/DATE

朱海波

审 核 VERIFIED BY

朱海波

项目负责人 PROJECT PRINCIPAL

朱海波

校 对 CHECKED BY

朱海波

专业负责人 DISCIPLINE PRINCIPAL

设计/绘图 DESIGNED/DRAWN BY

朱海波

业主名称 CLIENT NAME

南通市海广传媒有限公司

项目名称 PROJECT NAME

盘香路、洪江路路口配电箱接入工程

图 名 DRAWING TITLE

材料清册

设计号码 JOB NUMBER

GS-21X041S-A106

设计阶段 DESIGN PHASE

施工图

专 业 DISCIPLINE

线 路

图 号 DRAWING NUMBER

03

03