

# 南通市海广传媒有限公司

通富北路、洪江路路口配电箱接入工程

GS-21X041S-A107

施工图



江苏金石电力设计有限公司

Jiangsu GoodlyStone Electric Power Design Co.,Ltd.

地址：江苏省南通市世纪大道373号创意设计大厦B座13楼 电话：0513-89199058 传真：0513-89199658  
设计资质：电力行业（变电、送电）乙级 证书编号：A232032901 网站：www.Goodlystone.com

二〇二一年六月




批 准: 



专业	DISCIPLINE	姓名	NAME	日期	DATE

版次	REV.	修改内容摘要	REVISION NOTE	日期	DATE



 GoodlyStone	江苏金石电力设计有限公司 Jiangsu GoodlyStone Electric Power Design Co.,Ltd. 地址：江苏省南通市世纪大道373号创意设计大厦B座13楼 电话：0513-89199058 传真：0513-89199658 设计资质：电力行业（变电、送电）丙级 证书编号：A232032901 网站：www.Goodlystone.com	批准/日期	APPROVED BY/DATE		审核	VERIFIED BY		业主名称	CLIENT NAME	南通市海广传媒有限公司	设计号码	JOB NUMBER	GS-21X041S-A107
		项目负责人	PROJECT PRINCIPAL	朱海波	校对	CHECKED BY	邵佳彬	项目名称	PROJECT NAME	通富北路、洪江路路口配电箱接入工程	设计阶段	DESIGN PHASE	施工图
		专业负责人	DISCIPLINE PRINCIPAL		设计/绘图	DESIGNED/DRAWN BY	朱海波	图名	DRAWING TITLE	接入路径示意图	专业	DISCIPLINE	线路
											图号	DRAWING NUMBER	02 03

专业	DISCIPLINE		姓名	NAME		日期	DATE

版次	REV.	修改内容摘要	REVISION NOTE			日期	DATE

19					
18					
17					
16					
15					
14					
13					
12					
11	手井	12×9型手井	只	3	
10	接地装置	JD-1	组	4	
9	镀锌钢管	ø110	m	160	
8	配电箱基础	带槽钢8根	座	1	
7	铜铝接头		只	4	
6	漏电保护开关		只	2	
5	空气开关		只	1	
4	多功能电表		台	1	
3	配电箱	落地式 不锈钢	台	1	含空气开关1只, 漏电保护开关2只
2	户内电缆终端	0.6/1 4×25+1×16截面	套	2	
1	低压电力电缆	ZC-YJV22-0.6/1-4×25+1×16	m	100	
序号	名 称	型 号 及 规 格	单 位	数 量	备 注



江苏金石电力设计有限公司

Jiangsu GoodlyStone Electric Power Design Co.,Ltd.

地址：江苏省南通市世纪大道373号创意设计大厦B座13楼 电话：0513-89199058 传真：0513-89199658  
设计资质：电力行业（变电、送电）丙级 证书编号：A232032901 网站：www.Goodlystone.com

批准/日期 APPROVED BY/DATE

朱海波

审 核 VERIFIED BY

朱海波

项目负责人 PROJECT PRINCIPAL

朱海波

校 对 CHECKED BY

朱海波

专业负责人 DISCIPLINE PRINCIPAL

设计/绘图 DESIGNED/DRAWN BY

朱海波

业主名称 CLIENT NAME

南通市海广传媒有限公司

项目名称 PROJECT NAME

通富北路、洪江路路口配电箱接入工程

图 名 DRAWING TITLE

材料清册

设计号码 JOB NUMBER

GS-21X041S-A107

设计阶段 DESIGN PHASE

施工图

专 业 DISCIPLINE

线 路

图 号 DRAWING NUMBER

03

03