

投标提疑函

提疑：具体的项目采购合同可以由我司（乙方）授权代理商与甲方及甲方关联公司签订吗？

答疑：按招标文件执行。

2、第二章 申请人须知 中

第八条、出现下列情形之一的，作无效集中采购响应处理

1、未按规定时间、数额、规定形式交纳投标保证金的；

提疑：招标文件中未提及投标保证金事项，请问该投标保证金金额为多少？需要如何提交？

答疑：本次投标无投标保证金。

3、采暖炉产品分级分档标准中，国产或者冷凝炉换热器要求铜或者铜+防腐层

提疑：目前主流冷凝（真冷凝）采用的是全预混燃烧技术，换热器材质一般是不锈钢的，可以用不锈钢材质来应对吗？

答疑：配置不锈钢换热器满足此条要求

4、实际情况与采暖炉产品分级分档标准或者商务条款有偏差的

提疑：是否可以提出技术或者商务偏离表？如果可以提出偏离表，请问该偏离表格式是模拟还是有统一的格式？

答疑：除招标文件和报价清单内说明的，不接受其他负偏差，按文件要求注明偏差，不自拟偏差表。

江苏盛和房地产股份有限公司
2023.5.15