

提疑

1、清单中中静压风管机标配水泵，后一列是否带泵全是不带泵，请明确是否带泵。

序号	产品系列	产品类型	规格型号	室内机 是否带泵	单位	定频/变频
13			FDUCV80KXDE1Q	是	台	变频
14			FDUM28KXDE1Q	否	台	变频
15			FDUM26KXDE1Q	否	台	变频
16			FDUM28KXDE1Q	否	台	变频
17			FDUM32KXDE1Q	否	台	变频
18			FDUM36KXDE1Q	否	台	变频
19			FDUM40KXDE1Q	否	台	变频
20			FDUM45KXDE1Q	否	台	变频
21			FDUM50KXDE1Q	否	台	变频
22			FDUM56KXDE1Q	否	台	变频
23			FDUM63KXDE1Q	否	台	变频
24			FDUM71KXDE1Q	否	台	变频
25			FDUM80KXDE1Q	否	台	变频
26			FDUM90KXDE1Q	否	台	变频
27			FDUM100KXDE1Q	否	台	变频
28			FDUM112KXDE1Q	否	台	变频
29			FDUM125KXDE1Q	是	台	变频
30			FDUM140KXDE1Q	否	台	变频
31				否	台	变频

回答：明确带泵，清单里调整。

2、清单备注中。备注：各家单位需填写红色标底部分，制冷量和制热量允许厂家根据型号上下浮动不超过3个点。各个厂家参数存在差异，建议修改为正偏离不限，负偏离浮动不超过3%。

回答：允许正偏离不限，负偏离不能大于5%

江苏盛和房地产股份有限公司

2023.5.15

