

招标答疑内容集合

A类洁具

1、产品报价清单中：普通坐厕部分

普通坐厕 ABC，冲水方式虹吸能够取消（限制款型）

普通坐厕 ABC，分体，连体需要注明后报价

回复：按原清单执行，分成两行分别报价。

2、产品报价清单中：挂墙（需要调整成墙排坐厕）

基础款 C，落地墙排坐厕

基础款 B，挂墙墙排坐厕

基础款 A，挂墙墙排坐厕

以上落地墙排还是挂墙墙排，均不限制冲水方式。（虹吸/直冲）

回复：明确挂厕分为落地墙排坐厕及挂墙墙排坐厕；冲水方式不限

3、产品报价清单中：智能坐厕部分

名称可改为智能组合坐厕（分体加智能盖板，连体加智能盖板）如果需要墙排，（虹吸和直冲需要不受限）

回复：取消虹吸要求限制

4、产品报价清单中：智能一体机坐厕

轻智能机是否需要落地墙排标注清楚？轻智能是不含冲洗，烘干功能的，需要调整功能限制。

回复：挂墙智能组合机明确为落地墙排智能组合机

5、产品报价清单中：浴缸部分 B 改善型 材质钢板希望调整成亚克力。钢板浴缸目前市面使用非常少，我司钢板浴缸西班牙进口的，而且钢板厚度有要求的，1.5MM 是普通的 3.0MM 的是豪华版的。但价格比较高，几乎与铸铁浴缸差不多。选型也比较单调。太薄的钢板浴缸使用时间长了，会爆瓷，变形。

回复：浴缸材质统一为亚克力

6、产品报价清单中：独立浴缸部分，有浴缸扶手的限制。独立浴缸属于高端产品，浴缸扶手的加持反而款型受限。

回复：取消扶手要求

7、产品报价清单中：两个浴缸的尺寸上的报价，（1.5 米，1.6 米，1.7 米如果需要报价同样价格的两款产品，需要甲方给予调整好的清单格式，不会由于格式上的不统一而最后总价有出入）

回复：清单上将不同尺寸浴缸分别增加表格填写报价

8、产品报价清单中：五金滑竿长度是否可以调整至 600MM 以上（我司只有两款 600, 680）如果不能调整，我们报两个一样的都是 680 的

回复：统一调整至 600mm 以上

9、产品报价清单中：花洒软管墙座，希望能整合到淋浴龙头一起。

乐家产品大部分都是以整套销售的。单独的花洒软管卡座 淋浴龙头本体差分成本很难测算报价，后期选型供货也都变成了特制款，货期会有所延长。希望能够调整成整套的成品。

回复：不可整合，需分别报价

10、产品报价清单中：恒温龙头部分也希望是整套报价投标。

回复：不可整合，分别报价

11、产品报价清单中：淋浴杆组合部分，顶喷的大小希望按 CM 统一尺寸。C:20CM, B:25CM,

A: 30CM

回复：清单明确统一按英寸执行

12、 淋浴杆顶喷的材质是否需要统一，铜，塑料，不锈钢

回复：按清单执行

13、 淋浴杆材质是否可以统一（铜，不锈钢）

回复：按清单执行

14、 普通硬链接和恒温硬链接，希望含手持花洒及软管等组件。淋浴杆材质可以统一（铜，不锈钢）

回复：按清单执行

15、 产品报价清单中：所有安装配件，（无指定品牌或统一同品牌）

回复：安装配件品牌要求为鑫铂瑞或吉帝。

江苏盛和房地产股份有限公司

2023.5.15

