

江苏盛和房地产股份有限公司 2023-2025 年度材料设备品牌入围单位-招标答疑

| 序号 | 投标单位疑问 | 招标单位回复 | 备注 | 答复部门 |
|----|--|---|----|------|
| 1 | 《可视对讲技术标准》第 3 点产品部件要求中“3.2 与 3.3”技术参数要求分为：扩展型、普通型，而《可视对讲产品分级分档标准》的分档标准为：高档、中档、低档 疑问：以哪个分档要求为准？请明确报价清单中 ABC 档哪档为扩展型，哪档普通型？ | 已改 ABC | | |
| 2 | 第八条 付款方式—第 1 条依据供货批次分阶段付款 疑问：1. 各阶段完成相关交付品和手续后，未明确多少天内付款，请贵司明确。 2. 我司仅提供产品不做施工，仅对产品质量作履约保证，如工期、安全、竣工资料、人员等履约内容均为对施工方的履约要求，是否将相关内容删除？ | 1. 七天内验收合格就付款。 2. 不做施工的自动忽略。 | | |
| 3 | 《可视对讲产品分级分档标准》的分档标准： 疑问：高、中档室内机 运行内存有区分安卓款与 Linux 款，闪存存储空间是否同样有配置区分？Linux 款追求的是高性价比，行业内闪存普遍小于 128M 配置，是否改为更低的配置要求，请明确。 | 可下调，高档室内机 Linux 款闪存调整为 ≥ 128M；中档款闪存无要求。 | | |

江苏盛和房地产股份有限公司
2023.5.15



投标答疑汇总及回复

| 项目名称：江苏盛和房地产股份有限公司2023-2025年度材料设备品牌入围单位（集团网）招标文件-不含安装 | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 序号 | 投标人问题 | 招标人答复 |
| 1 | 可视对讲技术标准中扩展型全数字对讲门口机要求为显示屏：10寸或以上以上，而可视对讲分级分档标准中要求为7寸以上，具体以哪个为准？ | 修改：可视对讲技术标准中扩展型全数字对讲门口机要求为显示屏：7寸或以上 |
| 2 | 表4 中间器材辅助产品无电梯控制器及门禁电源电源项，可否自行加入填报？ | 电梯控制器有，门禁电源在全系列清单中报 |
| 3 | 表4 中间器材辅助产品是否需要加入ZIGBEE转发模块WiFi模块自行填报？ | 在全系列清单中报 |
| 4 | 根据可视对讲技术标准，普通型全数字对讲门口机可否理解为具备呼叫对讲、刷卡、密码等开锁方式即可，人脸识别为扩展功能？ | 按照分档标准表填报 |
| 5 | 访客机是不是指出入口人脸识别道闸门禁机还是岗亭、围墙门口机？ | 岗亭、围墙门口机 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | | 江苏盛和房地产股份有限公司 2023.5.15 |