

# 答疑文件

1、【C档】户式中央空调报价清单。子表 1-1 户式中央空调设备报价清单，中提到室外机冷量 31Kw。

提问：目前的行业内大多数室外机机型都为 28Kw 或者 33.5Kw，正负偏离大于 3%，请问类似冷量段机型按正偏离选型或者不选型，是否可以接受？

回复：允许正偏离不限，负偏离不能大于 5%

2、【AB档】户式中央空调报价清单。子表 1-1 户式中央空调设备报价清单，中提到 25Kw 至 33.5Kw 冷量段要采用侧出风室外机。

提问：我方卡萨帝品牌在 25Kw 至 33.5Kw 冷量段无侧出风机型，采用顶出风室外机型响应是否可以接受？

回复：可以，清单里产品类型已加备注

3、【C档】户式中央空调报价清单 与 【AB档】户式中央空调报价清单子表 1-1 户式中央空调设备报价清单 提到新风系统

提问：我方未入围新风系统品牌，望明确这次拟投标产品范围是否包含新风系统。

回复：清单里的新风选配产品，不参与总价比选

4、【C档】户式中央空调报价清单。子表 1-1 户式中央空调设备报价清单，中提到室内机冷量 8Kw

提问：海尔品牌无 8Kw 冷量的室内机，可否用卡萨帝 8Kw 的室内机响应或者不响应？

回复：可以

5、【C档】户式中央空调报价清单。子表 1-1 户式中央空调设备报价清单，中室内机参数属性提及交流与直流。

提问：行业内交流内机技术老旧，正全面下市，这次 2023-2025 年度集采拟投标产品范围是否包含交流内机，望明确。

回复：明确直流

6、【C档】户式中央空调报价清单 与 【AB档】户式中央空调报价清单子表 1-1 户式中央空调设备报价清单，提及出厂配置标准

提问：出厂配置标准指哪些方面望明确。

回复：出厂配置标准非必填项

7、【C档】户式中央空调报价清单 与 【AB档】户式中央空调报价清单子表 1-1 户式中央空调设备报价清单 厨房空调提及单面出风厨房空调和暗藏式厨房空调。

提问：我方海尔品牌的厨房空调 RFTN28MXS-K 的制热量为 3Kw 且只有有一款产品，与江苏盛和要求的 3.2Kw 负偏离超过 3%，偏离要求可否适当放宽。

回复：厨房空调（不参与总价比选），允许正偏离不限，负偏离不能大于 5%

江苏盛和房地产股份有限公司

2023.5.15

