

## 南通海润水务有限公司 2024 年度阀门采购项目招标文件答疑的回复

问：招标文件中清单里软密封法兰闸阀为 1.0MPa，技术要求中为 1.6MPa，技术响应时，具体以哪个为准？

以下附图招标文件第 10 页及第 15 页内容

### 三、采购清单及单价最高限价

序号	名称	规格型号	单位	总数	单价 (元)	总价 (元)
1	铜杆铜芯丝口闸阀	DN15 Z15T-10K	只	1	31.07	31.07
		DN20 Z15T-10K	只	1	39.27	39.27
		DN25 Z15T-10K	只	1	52.47	52.47
		DN32 Z15T-10K	只	1	77.53	77.53
		DN40 Z15T-10K	只	1	101.67	101.67
		DN50 Z15T-10K	只	1	126.67	126.67
		DN65 Z15T-10K	只	1	201.33	201.33
		DN80 Z15T-10K	只	1	288.00	288
2	软密封可锁闸阀	DN100	只	200	751.33	150266
3	软密封丝口闸阀	DN40 Z15X-10Q	只	125	75.33	9416.25
		DN50 Z15X-10Q	只	150	87.67	13150.5
		DN65 Z15X-10Q	只	21	124.00	2604
		DN80 Z15X-10Q	只	1	215.33	215.33
4	软密封法兰闸阀 (配 螺丝螺母)	DN40 Z45X-10Q	只	35	277.67	9718.45
		DN50 Z45X-10Q	只	55	281.33	15473.15
		DN65 Z45X-10Q	只	45	310.00	13950
		DN80 Z45X-10Q	只	45	376.67	16950.15
		DN100 Z45X-10Q	只	200	457.67	91534
		DN150 Z45X-10Q	只	80	856.33	68506.4
		DN200 Z45X-10Q	只	80	1377.33	110186.4
		DN300 Z45X-10Q	只	12	3085.67	37028.04
5	黄铜丝口闸阀	DN15 Z15W-16T	只	400	27.57	11028
		DN20 Z15W-16T	只	1700	35.76	60792
		DN25 Z15W-16T	只	175	48.63	8510.25
		DN32 Z15W-16T	只	20	72.29	1445.8
		DN40 Z15W-16T	只	10	96.87	968.7
		DN50 Z15W-16T	只	10	148.53	1485.3



1.1.7 GB/T 12227—2005 通用阀门 球墨铸铁件技术条件;

1.1.8 GB/T 1220—2007 不锈钢棒;

1.1.9 GB/T 17219—2001 生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准;

## 2、技术性能及材质要求

### 2.1 工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水或河水, 工作温度  $0^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ , 公称压力为 1.6MPa。闸阀能满足现场使用环境的要求, 可双向密封, 法兰连接。DN50 以上为法兰连接。

### 2.2 阀体、阀盖、闸板

2.2.1 阀体、阀盖采用球墨铸铁 QT450—10, 铸造工艺为树脂砂型, 阀门铸件过流表面光滑, 并符合相关材料标准的规定。商标及材质牌号铸在阀体上。

2.2.2 法兰材质与阀体一致, 并与阀体铸为一体, 法兰连接尺寸符合 GB/T 17241.6 的规定。

答: 按招标文件第三章项目需求第三条采购清单为准。

采购单位: 南通海润水务有限公司

日期: 2024 年 2 月 27 日

